



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 27 апреля 2015г.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015г.

Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, 72. Адрес места осуществления деятельности: 241050, г.Брянск, пр.Ленина, 72  
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail: bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель органа инспекции

Н.Ф. Евсеев  
(Ф.И.О.)

06 октября 2017г.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1-Р-511пр

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции  
от «\_6\_» \_октября\_ 2017г.

Место, дата, время проведения экспертизы, 241050, г.Брянск, пр.Ленина, д.72, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области», 06.10.2017г., 13<sup>30</sup>.

Основание для проведения экспертизы: заявка ООО «Монблан» вх.№3033ои от 03.10.2017г., договор возмездного оказания услуг (выполнения работ) №1572 от 03.10.2017г.

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, врачом по коммунальной гигиене В.Н. Пыленком (сертификат специалиста 0167040004566 регистрационный номер №1722 дата выдачи 18 июня 2015г).

(ф.и.о. лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

### В ходе рассмотрения представленной документации:

-Заявка ООО «Монблан» вх. №3033ои от 03.10.2017г.;

-ТУ 5870-004-58771162-2006;

-Протокол лабораторных исследований №13587ст-3-П/10.17 от 06.10.2017г. проведенный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области».

Наименование продукции: декоративный камень из бетона в ассортименте.

(полное наименование продукции с указанием марки, типа, объема упаковки и т.д.)

Область применения продукции: во всех видах строительства (соответствует I классу стройматериалов), без ограничений по радиационному фактору. Разрешается транспортирование всеми видами транспорта как безопасного груза в радиационном отношении при выполнении следующий требований: мощность дозы гамма-излучения на поверхности тары не должна превышать 2,5 мкЗв/ч, а мощность дозы гамма-излучения на поверхности перевозящего их транспортного средства - 1мкЗв/ч.

Организация-изготовитель: ООО «Монблан»

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, юридический адрес)

Получатель экспертного заключения: ООО «Монблан», 241022, г.Брянск, ул.Пушкина, д.65, кв.54.

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, юридический адрес)

Экспертное заключение №1-Р-511пр от 06.10.2017г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена.

**Гигиеническая характеристика продукции:** радиологические исследования: спектрометрический контроль содержания природных радионуклидов (Аэфф ЕРН.-удельной эффективной активности естественных радионуклидов) проведен в представленных образцах декоративного камня; дозиметрический контроль МЭД гамма-излучения на поверхности декоративного камня (коробка). По результатам радиологических исследований установлено, что фактические значения содержания естественных радионуклидов соответствует нормативным для I класса стройматериалов (Аэфф ЕРН  $<370$ Бк/кг).

(перечень гигиенических показателей, по которым проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

**Продукция** декоративный камень из бетона в ассортименте

(полное наименование продукции)


**соответствует** требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (глава II, раздел II), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) для I класса стройматериалов.

**Заключение действительно:** до «06» октября 2018г.

**К экспертному заключению прилагаются:**

1. Протокол лабораторных исследований №13587ст-3-П/10.17 от 06.10.2017г.

Врач по коммунальной гигиене



подпись

В.Н. Пыленок

ф.и.о.